



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654 телефон/факс: (81850) 3-40-79
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: koryazma@szap.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

29 октября 2018 года

№ 58-6086-3496 /ПР

г. Коряжма

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 29 октября 2018 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-6086/Рк от 18.09.2018.

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Коптяев Михаил Алексеевич;

Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы" (МОУ "СОШ №6"),

ИНН - 2905003273, ОГРН –1022901143099.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ "СОШ №6" Зорина И.А., заместитель директора по АХР Кокорина Е.Н. (ответственный за электрохозяйство).

Дата, время, место проведения проверки: с 08 ч.30м. 16 октября 2018 г. до 09 ч.00 м. 29 октября 2018 г. По адресу/адресам: 165650, Архангельская область, город Коряжма, улица Советская, дом 15 Г.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: в ходе изучения технической эксплуатационной документации и визуального осмотра объектов, выявлены нарушения:

обязательных требований, установленных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом

Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6, зарегистрированы в Минюсте России 22.01.2003 г. № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП).

Нарушения указаны в Акте проверки №58-6086-~~7030~~/А от 29.10.2018 г.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
1.	Не проводятся профилактические испытания и измерения на электродвигателях в соответствии с нормами испытаний электрооборудования.	п. 2.5.19, приложение 3 ПТЭЭП Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, и, утвержденный приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрирован ный Минюстом России 03.05.2018	01.08.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
		№ 50956 (приложение №2) далее ПЛ п. 146	
2.	Не имеется документация заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов (далее - заземляющие устройства).	п. 2.7.3 ПТЭЭП ПЛ п.171	01.08.2019
3.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств визуальные - видимой части.	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.174.1	30.11.2018
4.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств: с выборочным вскрытием.	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.174.2	01.08.2019
5.	Не производятся измерения на электрооборудовании для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами, с оформлением протоколами результатов их проведения - измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП ПЛ п.175.6	01.08.2019
6.	Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	п. 2.7.9 ПТЭЭП ПЛ п.176	01.08.2019
7.	Не имеются графики работ по очистке светильников.	п. 2.12.12 ПТЭЭП ПЛ п.211.1	30.11.2018
8.	Не имеются графики работ по	п. 2.12.12	30.11.2018

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения выявленных нарушений
1	2	3	4
	осмотру сети электрического освещения.	ПТЭЭП ПЛ п.211.2	
9.	Не имеются графики работ по ремонту электрического освещения.	п. 2.12.12 ПТЭЭП ПЛ п.211.3	30.11.2018

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260, юридическому лицу предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Настоящее Предписание № 58-6086-34 96/ПР от 29.10.2018 составлено на 5 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

государственный инспектор Коптяев Михаил Алексеевич



С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

директор МОУ "СОШ №6"
Зорина И.А.


(Подпись)

29.10.2018
(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался:

(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)