

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Архангельской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжма,

Вилегодского и Ленского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Коряжма

(место составления акта)

«03» сентября 2018 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
№ 132

По адресу/адресам: г.Коряжма, ул. Советская, д.15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР г.Коряжма, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области №132 от 23 августа 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка по контролю за соблюдением  
обязательных

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

требований пожарной безопасности в отношении Муниципального образовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы»

Директор Зорина Ирина Анатольевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28" августа 2018г. с 13 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность 1 часа

"03" сентября 2018г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжма,  
Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Коряжмы»

Зорина Ирина Анатольевна 28.08.2018г. 13 часов 15 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший дознаватель ОНДиПР г.Коряжма, Вилегодского и Ленского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Таранова Яна Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Коряжмы»

Зорина Ирина Анатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлены: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям-----

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Таранова Я.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



Зорина Директор  
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Коряжмы»

Зорина Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" " \_\_\_\_\_ 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)